

191013050101
有效期2025年3月25日

报告编号: 2024J0501

平顶山市银龙检测技术服务有限公司

检测报告



样品编号: 2024J0501

样品名称: 郑县三水厂南水北调厂原水

样品来源: 郑县银龙水务有限公司原水进水口采样点

2024年05月16日

扫描全能王 创建



扫描王 创建
au35.com

平顶山市银龙检测技术服务有限公司

检测报告

PYL-QR-31-01-2018

样品编号: 2024J0501

收样日期: 2024年05月08日

样品受理号: 2024J0501

检测完成日期: 2024年05月14日

报告编号: 2024J0501

报告日期: 2024年05月16日

样品名称: 原水

检测类别: 取样检测

样品联系人: 李路雅 18637578568

执行标准: 《地表水环境质量标准》GB3838-2002 (3类)

样品性状及包装: 无色液体, 塑料壶, 无菌瓶 无菌袋

样品来源及地址: 郟县银龙水务有限公司 南水北调水厂原水进水口采样点

检测结果:

检验项目	检测值	限量值
水温 (°C)	24	-
溶解氧 (mg/L)	6.18	≥5
高锰酸盐指数 (mg/L)	2.40	≤6
化学需氧量 (mg/L)	14.80	≤20
五日生化需氧量 (mg/L)	1.03	≤4
pH	8.02	6-9
铁 (以 Fe 计, mg/L)	<0.05	0.3
锰 (以 Mn 计, mg/L)	<0.05	0.1
铜 (以 Cu 计, mg/L)	<0.05	≤1.0
锌 (以 Zn 计, mg/L)	<0.05	≤1.0
挥发酚类 (以苯酚计, mg/L)	<0.002	≤0.005
氯化物 (以 Cl ⁻ 计, mg/L)	11	250
阴离子表面活性剂 (mg/L)	<0.050	≤0.2
硫酸盐 (以 SO ₄ ²⁻ 计, mg/L)	26.61	250
砷 (以 As 计, mg/L)	≤0.05	≤0.05
镉 (以 Cd 计, mg/L)	<0.0005	≤0.005
硝酸盐 (以 N 计, mg/L)	1.07	10
铬 (以 Cr ⁶⁺ 计, mg/L)	<0.004	≤0.05
氰化物 (以 CN ⁻ 计, mg/L)	<0.002	≤0.2

扫描全能王 创建



扫描王 创建

au35.com

检测报告

PYL-QR-31-01-2018

样品编号: 2024J0501

收样日期: 2024年05月08日

样品受理号: 2024J0501

检测完成日期: 2024年05月14日

报告编号: 2024J0501

报告日期: 2024年05月16日

检测结果:

检验项目	检测值	限量值
氨氮 (mg/L)	0.33	≤1.0
总磷 (mg/L)	<0.01	≤0.2
总氮 (mg/L)	0.69	≤1.0
氟化物 (以 F ⁻ 计, mg/L)	0.2	≤1.0
铅 (以 Pb 计, mg/L)	<0.0025	≤0.05
汞 (以 Hg 计, mg/L)	<0.0001	≤0.0001
硒 (以 Se 计, mg/L)	<0.005	≤0.01
粪大肠菌群 (CFU/mL)	未检出	≤10000
*硫化物 (mg/L)	0.003	≤0.2
*石油类 (mg/L)	0.01	≤0.05
以下空白		

检测人: 刘映艳 刘显红 张伟雨 校核人: 张伟雨

审核人: 刘显红

签发人: 刘映艳

签发日期: 2024年5月16日



平顶山市银龙检测技术服务有限公司

检测报告

PYL-QR-31-01-2018

样品编号: 2024J0502

收样日期: 2024年05月08日

样品受理号: 2024J0502

检测完成日期: 2024年05月14日

报告编号: 2024J0502

报告日期: 2024年05月16日

样品名称: 出厂水

检测类别: 取样检测

样品联系人: 李路雅 18637578568

执行标准: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

样品性状及包装: 无色液体, 塑料壶, 无菌袋

样品来源及地址: 郟县银龙水务有限公司 郟县三水厂中控室门前采样点

检测结果:

检验项目	检测值	限量值
色度	< 5	15
浑浊度 (NTU)	0.27	1
臭和味	无	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
pH	7.93	不小于 6.5 且不大于 8.5
总硬度 (以 CaCO ₃ 计, mg/L)	134	450
铝 (以 Al ³⁺ 计, mg/L)	<0.008	0.2
铁 (以 Fe 计, mg/L)	<0.05	0.3
锰 (以 Mn 计, mg/L)	<0.05	0.1
铜 (以 Cu 计, mg/L)	<0.05	1.0
锌 (以 Zn 计, mg/L)	<0.05	1.0
氯化物 (以 Cl ⁻ 计, mg/L)	8	250
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计, mg/L)	1.76	3
溶解性固体 (mg/L)	265	1000
硫酸盐 (以 SO ₄ ²⁻ 计, mg/L)	25.62	250
总 α 放射性 (Bq/L)	0.0427	0.5
总 β 放射性 (Bq/L)	0.1270	1

扫描全能王 创建



扫描王 创建

au35.com

检测报告

PYL-QR-31-01-2018

样品编号: 2024.10502
样品受理号: 2024.10502
报告编号: 2024.10502

收样日期: 2024年05月08日
检测完成日期: 2024年05月14日
报告日期: 2024年05月16日

检测结果:

检验项目	检测值	限量值
砷 (以 As 计, mg/L)	<0.01	0.01
镉 (以 Cd 计, mg/L)	<0.0005	0.005
硝酸盐 (以 NO ₃ -N 计, mg/L)	1.17	10
铬 (以 Cr ⁶⁺ 计, mg/L)	<0.004	0.05
氨 (以 N 计 mg/L)	0.35	0.5
氰化物 (以 CN ⁻ 计, mg/L)	<0.002	0.05
氟化物 (以 F ⁻ 计, mg/L)	0.2	1.0
铅 (以 Pb 计, mg/L)	<0.0025	0.01
汞 (以 Hg 计, mg/L)	<0.001	0.001
三氯甲烷 (mg/L)	<0.06	0.06
菌落总数 (CFU/mL)	9	100
总大肠菌群 (CFU/mL)	未检出	不得检出
大肠埃希氏菌 (CFU/mL)	未检出	不得检出
二氧化氯 (mg/L)	0.19	0.8
氯酸盐 (mg/L)	0.32	0.7
亚氯酸盐 (mg/L)	0.28	0.7

以下空白

检测人: 刘晓艳 刘显红 张伟丽 校核人: 张伟丽 审核人: 刘显红

签发人: 刘显红

签发日期 2024 年 5 月 16 日

扫描全能王 创建



扫描王 创建
au35.com

平顶山市银龙检测技术有限公司

检测报告

PYL-QR-31-01-2018

样品编号: 2024.10503

收样日期: 2024年05月08日

样品受理号: 2024.10503

检测完成日期: 2024年05月14日

报告编号: 2024.10503

报告日期: 2024年05月16日

样品名称: 管网水

检测类别: 取样检测

样品联系人: 李路雅 18637578568

执行标准: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

样品性状及包装: 无色液体, 塑料壶, 无菌袋

样品来源及地址: 郏县银龙水务有限公司 紫云小区

检测结果:

检验项目	检测值	限量值
色度	<5	15
浑浊度 (NTU)	0.28	1
臭和味	无	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
pH	7.95	不小于 6.5 且不大于 8.5
总硬度 (以 CaCO ₃ 计, mg/L)	160	450
铝 (以 Al ³⁺ 计, mg/L)	<0.008	0.2
铁 (以 Fe 计, mg/L)	<0.05	0.3
锰 (以 Mn 计, mg/L)	<0.05	0.1
铜 (以 Cu 计, mg/L)	<0.05	1.0
锌 (以 Zn 计, mg/L)	<0.05	1.0
氯化物 (以 Cl ⁻ 计, mg/L)	16	250
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计, mg/L)	1.68	3
溶解性固体 (mg/L)	272	1000
硫酸盐 (以 SO ₄ ²⁻ 计, mg/L)	29.16	250
总 α 放射性 (Bq/L)	0.0737	0.5
总 β 放射性 (Bq/L)	0.3241	1

扫描全能王 创建



扫描王 创建
au35.com

检测报告

PYL-QR-31-01-2018

样品编号: 2024J0503

收样日期: 2024年05月08日

样品受理号: 2024J0503

检测完成日期: 2024年05月14日

报告编号: 2024J0503

报告日期: 2024年05月16日

检测结果:

检验项目	检测值	限量值
砷 (以 As 计, mg/L)	<0.01	0.01
镉 (以 Cd 计, mg/L)	<0.0005	0.005
硝酸盐 (以 NO ₃ -N 计, mg/L)	1.70	10
铬 (以 Cr ⁶⁺ 计, mg/L)	<0.004	0.05
氨 (以 N 计 mg/L)	0.27	0.5
氰化物 (以 CN ⁻ 计, mg/L)	<0.002	0.05
氟化物 (以 F ⁻ 计, mg/L)	0.2	1.0
铅 (以 Pb 计, mg/L)	<0.0025	0.01
汞 (以 Hg 计, mg/L)	<0.001	0.001
三氯甲烷 (mg/L)	<0.06	0.06
菌落总数 (CFU/mL)	11	100
总大肠菌群 (CFU/mL)	未检出	不得检出
大肠埃希氏菌 (CFU/mL)	未检出	不得检出
二氧化氯 (mg/L)	0.15	0.8
氯酸盐 (mg/L)	0.46	0.7
亚氯酸盐 (mg/L)	0.44	0.7

以下空白

检测人: 刘琳艳 刘显红 张伟丽 校核人: 张伟丽 审核人: 刘显红

签发人: 刘琳艳

签发日期: 2024年5月16日

扫描全能王 创建



扫描王 创建
au35.com